


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«08» апреля 2019

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «08» апреля 2019 г. № 574

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А

**3. Изготовитель (разработчик):** МУП "ЖКХ-Туарма" сельского поселения Туарма м.р. Шенталинский Самарской области

**3.1. Юридический адрес:** 446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул. Советская, 6

**3.2 Фактический адрес:** 446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул. Советская, 6

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №20-04/141 от 26.03.2019 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Протокол лабораторных испытаний № 1086 от 08.04.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая из распределительной сети холодная № 1086 от 08.04.2019г. на микробиологические показатели.

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А.

Проба воды питьевой на микробиологические показатели отобрана по поручению № 20-04/141 от 26.03.2019г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе с водопровода д. Баландаево Шенталинского района.

**Протокол 1086 от 08.04.2019**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 257/483			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Обнаружено 6 КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**Не соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года). (Обнаружено 6 КОЕ ОКБ в 100 мл)

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская  
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«08» апреля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1086 от 08.04.2019г.**

**Код образца (пробы):** 23057.2.03.04.19.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель\*:**

МУП "ЖКХ-Туарма" сельского поселения Туарма м.р. Шенталинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес\*:**

446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул. Советская, 6

**3.2. Фактический адрес\*:**

446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул. Советская, 6

**3.3 Дата и время изготовления \***

03.04.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Поручение №20-04/141 от 26.03.2019 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с водопровода д. Баландаево Шенталинского района Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 03.04.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2019 час 9 мин 20

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1086 от 08.04.2019

Стр. 1 из 2

Баранова Н. И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 03.04.2019 г.

Дата окончания испытаний: 05.04.2019 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 257/483 от 05.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 257/483			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Обнаружено 6 КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1086 от 08.04.2019

Стр.2 из 2