

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99


E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«СЕРТИФИЦИРУЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков  
«24» августа 2018



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «24» августа 2018 г. № 2173

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**2.2 Фактический адрес:** 446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**3. Изготовитель (разработчик):** Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области

**3.1. Юридический адрес:** 446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**3.2 Фактический адрес:** 446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №153 от 07.03.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 68 081 от 24.08.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников) на микробиологические показатели № протокола 68081 от 24.08.2018 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 ) расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А.

Проба вода на микробиологические показатели отобрана по договору 156 от 07.03.2018 г. из родника с. Туарма Шенталинского района

**Протокол 68 081 от 24.08.2018**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 569/1198			
Общие колиформные бактерии	Обнаружены 10 КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены 0 КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	0 БОЕ/мл в 100мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	15КОЕ/мл	не более 100 КОЕ/мл	КОЕ/мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

**Не соответствует**

требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" (обнаружены 10 КОЕ ОКБ в 100 мл)

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 Телефон/факс: (846)260-37-97,  
эл. почта: all@fguzsamo.ru ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская  
56А

**«Утверждаю»**  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
**Ф. М. Рафиков**  
«24» августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 68 081 от 24.08.2018г.**

**Код образца (пробы):**

63728.2.16.08.18.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы,  
каптажи родников)

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской  
области

**3.1 Юридический адрес\*:**

446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**3.2. Фактический адрес\*:**

446925, Самарская обл, Шенталинский р-н, Туарма с, Советская ул, дом № 6

**3.3 Дата и время изготовления \***

16.08.2018

**4. Дополнительные сведения\*:**

Проба вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования  
(колодцы, каптажи родников) отобрана по договору 156 от 07.03.2018 г с родника с. Туарма  
Шентаилского района Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 16.08.2018

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 68 081 от 24.08.2018

Стр.1 из

**5. Дата и время\* отбора:**

16.08.2018 час 12 мин 00

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Иванов В.П. глава сельского поселения

**6. Дата начала испытаний:** 16.08.2018 г.**Дата окончания испытаний:** 22.08.2018 г.**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 569/1198 от 22.08.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 569/1198			
Общие колиформные бактерии	Обнаружены 10 КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены 0 КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	0 БОЕ/мл в 100мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	15КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 68 081 от 24.08.2018

Стр.2 из 2